

## Kund

Namn		Kundnummer
<b>Kalmarhem AB</b>		<b>785</b>
E-post till kund	Telefon	Mobil
<b>thom.renstrom@kalmarhem.se</b>		
Adress	Postnummer	Postort
<b>Kämnärsgatan 5 A-C</b>	<b>39235</b>	<b>Kalmar</b>

### Information

Ni är välkomna att kontakta Kundcenter på Kalmar Energi om ni har fått några anmärkningar från servicen som ni vill få åtgärdade av oss. Tel. nr till kundcenter 0480 – 45 11 45.

## Protokoll

### Serviceprotokoll #1

Tid	Gjort av
<b>2017-01-26 15:13</b>	<b>ton</b>
Automatik	Värmeväxlare
<b>Siemens RVD 135</b>	<b>SweTherm prefab 28/66-28/136</b>

FV fram	FV retur	Temp. VVC	Utetemp.	Radiator tillopp
<b>89</b>	<b>39</b>	<b>55</b>	<b>2</b>	<b>43</b>

- OK    Servisventiler fjv.  
**Böhmer 65**
- OK    Filter fjv.
- OK    Mätutrustning  
**Kamstrup**
- OK    Värmeväxlare
- OK    Automatik värme  
**Siemens Acvatix SQS 35 motor**
- OK    Varmvattenstyrning  
**Siemens Acvatix SQS 35 motor**
- OK    Cirkulationspump  
**Wilo top E40/1-10**
- OK    VVC pump  
**Wilo z 25/4 3-p**
- OK    Filter radiatorkrets
- OK    Tryck radiatorkrets  
**2,0**
- OK    Säkerhetsventil  
**2x25/2,5+1x25/4,0**
- OK    Avluftning  
**automatluftare på exp.ledning bör bytas**
- OK    Expansionskärl  
**avstängning+avtappning mot kärl önskvärt.**
- OK    Ventiler och filter kallv.  
**filter saknas**
- OK    Fyllningsventil  
**15 ballstop**

Kommentar